

Szczecin dnia 29.07.2016 r.

Pieczeń Zamawiającego
Sprawa: A. 272.6.2016

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Wymianę dźwigu wewnętrznego w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie”.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE I

Niniejszym, firma „ARTMED” zwraca się z uprzejmą prośbą o zwrotną informację czy Inwestor dopuszcza możliwość zainstalowania urządzenia z napędem elektrycznym linowym (bez maszynowi).

Odp.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo informuję, że z perspektywy projektanta napęd elektryczny linowy jest dopuszczalny pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych warunków dokumentacji projektowej SIWZ i STWiOR.

DYREKTOR
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Szczecinie

Julia Mycha
dr n. med. Anajgorzata Domańska-Urbiszewska